

Позиция	Наименование, техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка обозначение документа	Код оборудования	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	Прибор приемно-контрольный четырех лучевой охранно-пожарной сигнализации со встроенной в прибор аккумуляторной батареей	"ВЭРС-ПК4"		ООО"Пожарные системы"	компл.	1		
2	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1			шт	8		
3	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-10			шт	1		
4	Коробка ограничительная	УК-2Р			шт	2		
5	Коробка ответвительная универсальная	УК-П ТУ45.86.6с0.562-013ТУ			шт	2		
6	Оповещатель звуковой охранно-пожарный	"ТОН-1С-12"		ООО"Аврора-БиНиБ"	шт	1		
7	Оповещатель световой охранно-пожарный	"А/1102А"			шт	1		
8	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО102-6 ПГС2.409.007ТУ			шт	2		
9	Извещатель охранный поверхностный ударно-контактный	ИО303-4 ДВ2.403.057ТУ			шт	4		
	Кабель для систем пожарной сигнализации	КСБГнг(A)-FRLS 2x2x0,9			м	46		
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 3x1,5 мм ²	ВВГнг(A)-LS 3x1,5			м	10		
	Проволока стальная 6,0 мм ²				м	21		
	Кронштейны стеновые с натяжителем				шт	4		
	Автоматический выключатель 1п 4А	4А ВА47-29-1 С		ИЭК, Россия	шт	1		
	Бокс модульный для автоматических выключателей	Бокс КМПн 2/2		ИЭК, Россия	шт	1		

Подпись и дата
Инд. № дубл.
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инд. № подл.

						200410-ПС.С			
						Проектирование подводящих и внутренних инженерных сетей котельной производственного корпуса №3 производственной базы ЗАО "ЮУПФ ЧелМи" по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Северная часть			
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Газовая котельная мощностью 814 кВт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		<i>Шабалин</i>					Р	1	1
Н.контр.		<i>Игнатъев</i>							
Разраб.		<i>Полотов</i>				Спецификация оборудования и материалов		ООО "Тополь М"	