

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара:	Технические характеристики:	Соответствие:	Ед. изм:	Кол-во:	Грузополучатель (его наименование, адрес и КПП) указывается в каждой строке	Адрес поставки:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Высоковольтный прибор учета электрической энергии	Номинальное напряжение, кВ - 6. Номинальный ток, А - 10. Максимальный ток, А - 100. Диапазон рабочих температур, °С - не менее от -40... до +70. Интерфейсы связи - оптопорт, GPRS(GSM), RF-433. Тип крепления - на ЛЭП. Тип цифрового дисплея для отображение информации - выносной. Защита ВПУ от проникновения пыли и влаги - не ниже IP64. Прибор учета должен иметь - проверку давностью не более 6 (шесть) месяцев с даты поставки; свидетельство об утверждении типа средства измерения; совместимость по прямому каналу связи с программным обеспечением «Пирамида 2.0» (подтвержденную присутствием модели прибора учета в таблице совместимости, размещенной на интернет-ресурсе по электронному адресу: http://www.sicon.ru/prod/aais/devices/). Дополнительное требование - наличие в комплекте 1 (одного) радиомодуля для подключения ноутбука к высоковольтному прибору учета для считывания данных; блок питания для высоковольтного прибора учета (применяется при его конфигурировании).	ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2015, ГОСТ 31819.23-2012, постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890	Штука	2	Филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго", 680014, Хабаровский кр., г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, КПП 272443001	В соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 2, к техническому заданию
2	Высоковольтный прибор учета электрической энергии	Номинальное напряжение, кВ - 10. Номинальный ток, А - 5. Максимальный ток, А - 100. Диапазон рабочих температур, °С - не менее от -40... до +70. Интерфейсы связи - оптопорт, GPRS(GSM), RF-433. Тип крепления - на ЛЭП. Тип цифрового дисплея для отображение информации - выносной. Защита ВПУ от проникновения пыли и влаги - не ниже IP64. Прибор учета должен иметь - проверку давностью не более 6 (шесть) месяцев с даты поставки; свидетельство об утверждении типа средства измерения; совместимость по прямому каналу связи с программным обеспечением «Пирамида 2.0» (подтвержденную присутствием модели прибора учета в таблице совместимости, размещенной на интернет-ресурсе по электронному адресу: http://www.sicon.ru/prod/aais/devices/). Дополнительное требование - наличие в комплекте 1 (одного) радиомодуля для подключения ноутбука к высоковольтному прибору учета для считывания данных; блок питания для высоковольтного прибора учета (применяется при его конфигурировании).	ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2015, ГОСТ 31819.23-2012, постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890	Штука	5	Филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго", 680014, Хабаровский кр., г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, КПП 272443001	В соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 2, к техническому заданию
3	Высоковольтный прибор учета электрической энергии	Номинальное напряжение, кВ - 10. Номинальный ток, А - 20. Максимальный ток, А - 200. Диапазон рабочих температур, °С - не менее от -40... до +70. Интерфейсы связи - оптопорт, GPRS(GSM), RF-433. Тип крепления - на шину трансформаторной подстанции. Тип цифрового дисплея для отображение информации - выносной. Защита ВПУ от проникновения пыли и влаги - не ниже IP64. Прибор учета должен иметь - проверку давностью не более 6 (шесть) месяцев с даты поставки; свидетельство об утверждении типа средства измерения; совместимость по прямому каналу связи с программным обеспечением «Пирамида 2.0» (подтвержденную присутствием модели прибора учета в таблице совместимости, размещенной на интернет-ресурсе по электронному адресу: http://www.sicon.ru/prod/aais/devices/). Дополнительное требование - наличие в комплекте 1 (одного) радиомодуля для подключения ноутбука к высоковольтному прибору учета для считывания данных; блок питания для высоковольтного прибора учета (применяется при его конфигурировании).	ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2015, ГОСТ 31819.23-2012, постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890	Штука	5	Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", 672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Курнатовского, д. 10, КПП 753643001	В соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 2, к техническому заданию