

II. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

№ п/п	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя	Значения показателей			Количество, ед. измерения
				Значение показателя, которое может меняться		Значение показателя, которое не может меняться	
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя		
1	Радиатор	Материал радиатора				Биметалл	50 шт.
		Количество секций одного радиатора	шт.	10			
		Номинальный тепловой поток, при температуре не более +70 градусов Цельсия	Вт	180			
		Рабочее давление	МПа	2			
		Межосевое расстояние	мм			500	
		Высота	мм			582	
		Глубина	мм			80	
		Цвет покрытия				Белый	
		Комплект поставки				Радиатор – 1 шт, Кран Маевского – 1 шт, ключ для крана Маевского – 1 шт, заглушка для футорки – 1 шт, прокладки силиконовые – 4 шт, футорки для радиатора ¾ дюйм – 4 шт, кронштейны для крепления радиатора к бетонным стенам – 3 шт.	
2	Радиатор	Материал радиатора				Биметалл	20 шт.
		Количество секций одного радиатора	шт.	10			
		Номинальный тепловой поток, при температуре не более +70 градусов Цельсия	Вт	150			
		Рабочее давление	МПа	2			
		Межосевое расстояние	мм			350	
		Высота	мм			432	
		Глубина	мм			80	
		Цвет покрытия				Белый	
		Комплект поставки				Радиатор – 1 шт, Кран Маевского – 1 шт, ключ для крана Маевского – 1 шт,	

						заглушка для футорки – 1 шт, прокладки силиконовые – 4 шт, футорки для радиатора ¾ дюйм – 4 шт, кронштейны для крепления радиатора к бетонным стенам – 3 шт.	
--	--	--	--	--	--	--	--

III Гарантии качества:

- гарантия на поставляемый товар не менее, чем гарантия изготовителя.