



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1032012 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (7100 Т, 3765954)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert Prom Group"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7100 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түсіруші трансформатор, номиналды қуаты 0,1 кВа, номиналды жиілік 50 Гц
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 17267-00-00 POBS-3М ТРАНСФОРМАТОРЫ (110/220V). Жиілігі, 50Гц; Номиналды қуаты, 300В; бастапқы ораманың номиналды кернеуі, 220; 110В; бастапқы ораманың номиналды тогы, 1,5-тен аспайды; 3,0 А; қайталама орамалардың номиналды жиынтық кернеуі, 248В; қайталама орамалардың номиналды тогы, 1,21 А; бос жүріс кезіндегі қайталама орамалардың кернеуі, 257В; бастапқы ораманың бос жүріс тогы артық емес, 0,21; 0,42 А.
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1032012  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (7100 Т, 3765954)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"  
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert Prom Group"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7100 Т
Наименование и краткая характеристика	Трансформатор понижающий, номинальная мощность 0,1 кВа, номинальная частота 50 Гц
Дополнительная характеристика	Описание: 17267-00-00 ТРАНСФОРМАТОР ПОБС-3М (110/220В). Частота, 50Гц; Номинальная мощность, 300ВА; Номинальное напряжение первичной обмотки, 220; 110В; Номинальный ток первичной обмотки, не более 1,5; 3,0А; Номинальное суммарное напряжение вторичных обмоток, 248В; Номинальный ток вторичных обмоток, 1,21А; Напряжение вторичных обмоток при холостом ходе, 257В; Ток холостого хода первичной обмотки не более, 0,21; 0,42 А.
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено