

№ п/п	Наименование	Тип, марка
1	Анкерная(концевая) опора из цельного леса 3.407-85.3 л.22 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	АК10-2Д
2	Ответвительная анкерная опора на деревянных приставках 3.407-85.3 л.39 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	ОА10-2ДД
3	Угловая анкерная опора из цельного леса 3.407-85.3 л.30 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	УА10-2Д
4	Переходная анкерная(концевая) опора на деревянных приставках 3.407-85.5 л.17 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	ПАК10-3ДД
5	Переходная угловая анкерная опора на деревянных приставках 3.407-85.5 л.27 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	ПУА10-3ДД
6	Промежуточная одноцепная опора из цельного леса 22.0012-06 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	Под10-6
7	Ответвительная анкерная опора из цельного леса 3.407-85.3 л.36 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	ОА10-2Д

КОЛ- ВО, ШТ	состав	размер	кол-во в 1 опоре, ШТ	общее кол- во, ШТ
16	Стойка С-28	ф-180мм, L-11,0м	2	32
	Траверса Т-26	ф-180мм, L-2,75м	1	16
	Поперечина Пп-1	ф-160мм, L-3,5м	1	16
	Ригель Рд-1	ф-180мм, L-0,5м	4	64
	Подтраверсник Пд-1	18*18см, L-1,2м	4	64
4	Стойка С-26	ф-180мм, L-8,5м	2	8
	Приставка П-2	ф-220мм, L-4,5м	2	8
	Траверса Т-2а	ф-180мм, L-2,75м	1	4
	Траверса Т-26	ф-180мм, L-2,75м	1	4
	Поперечина Пп-1	ф-160мм, L-3,5м	1	4
	Ригель Рд-1	ф-180мм, L-0,5м	4	16
	Подтраверсник Пд-1	18*18см, L-1,2м	4	16
	38	Стойка С-28	ф-180мм, L-11,0м	2
Траверса Т-26		ф-180мм, L-2,75м	1	38
Подкос С-23		ф-180мм, L-11,0м	1	38
Поперечина Пп-1		ф-160мм, L-3,5м	1	38
Поперечина Пп-2		ф-160мм, L-4,0м	2	76
Ригель Рд-1		ф-180мм, L-0,5м	6	228
Подтраверсник Пд-1		18*18см, L-1,2м	4	152
32		Стойка С-37	ф-220мм, L-13,0м	2
	Приставка П-6	ф-220мм, L-8,5м	4	128
	Поперечина Пп-1	ф-160мм, L-3,5м	1	32
	Поперечина Пп-3	ф-160мм, L-4,5м	1	32
	Ригель Рд-2	ф-200мм, L-0,75м	2	64
22	Стойка С-37	ф-220мм, L-13,0м	2	44
	Приставка П-6	ф-220мм, L-8,5м	3	66
	Поперечина Пп-1	ф-160мм, L-3,5м	3	66
	Поперечина Пп-3	ф-160мм, L-4,5м	3	66
	Ригель Рд-2	ф-200мм, L-0,75м	3	66
	Подкос С-57	ф-220мм, L-13,0м	1	22
249	Стойка С11-36	ф-180мм, L-11,0м	1	249
7	Стойка С-28	ф-180мм, L-11,0м	2	14
	Траверса Т-2а	ф-180мм, L-2,75м	1	7
	Траверса Т-26	ф-180мм, L-2,75м	1	7

СД13-2 - 7шт по требованиям СТО 34.01-2.2-026-2017 ПАО "РОССЕТИ", остальные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9463-2016, не ниже 3(третьего) сорта.

8	Промежуточная переходная одноцепная опора из цельного леса 3.407-85.5 л.5 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	ПП10-2ДД
9	Угловая анкерная специальная опора из цельного леса 1364тм-т3-20 (пропитка водорастворимыми трудновываемыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017)	УДС110-7
10	Стойка деревянная	СД13-2
11	Опора промежуточная деревянная с тросами 1349-тм-т2-4	ПД110-1т
12	Опора анкерно-угловая деревянная с тросами 1349тм-т3-49	УД110-7
13	Опора деревянная передвижная промежуточная (см. ТП ООО "Полюс проект" АТР-ЭТО-ЭВ-001-01)на базе стойки СД13-2, пропитка водорастворимыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017.	1ПД13,0-2
14	Опора деревянная передвижная промежуточная (см. ТП ООО "Полюс проект" АТР-ЭТО-ЭВ-001-01)на базе стойки СД10-1, пропитка водорастворимыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017.	1У(20)Д11,0-2

	Поперечина Пп-1	ф-160мм, L-3,5м	1	7
	Ригель Рд-1	ф-180мм, L-0,5м	4	28
	Подтраверсник Пд-1	18*18см, L-1,2м	4	28
23	Стойка С-35	ф-180мм, L-11,0м	1	23
	Траверса Т-8(Т-8а)	ф-160мм, L-2,75м	1	23
	Приставка П-3	ф-220мм, L-6,5м	2	46
0	Стойка 1-24	ф-220мм, L-11,0м	4	0
	Пасынок 2-6	ф-220мм, L-11,0м	8	0
	Траверса 3-18	ф-240мм, L-10,6м	1	0
	Поперечина 6-2	ф-160мм, L-6,0м	4	0
	Поперечина 6-21	ф-160мм, L-6,5м	4	0
	Поперечина 6-22	ф-160мм, L-2,5м	2	0
	Поперечина 6-6	ф-160мм, L-3,5м	2	0
	Поперечина 6-12	ф-160мм, L-4,5м	2	0
	Поперечина 6-24	ф-160мм, L-6,0м	2	0
	Поперечина 6-25	ф-160мм, L-8,0м	1	0
	Раскос 5-12	ф-160мм, L-6,5м	2	0
	Поперечина 10-13	ф-160мм, L-8,0м	4	0
	Ригель 11-13	ф-240мм, L-2,0м	8	0
	Диафрагма 11-14	ф-160мм, L-7,0м	8	0
	Диафрагма 13-1	ф-160мм, L-7,0м	2	0
	Диафрагма 13-3	ф-160мм, L-9,0м	2	0
	Траверса тросовая	ф-220мм, L-8,5м	1	0
7	Стойка СД13-2	ф-220мм, L-13,0м	1	7
0	Стойка 1-1	ф-180мм, L-11,0м	2	0
	Пасынок 2-1	ф-240мм, L-6,5м	2	0
	Траверса 3-4	ф-200мм, L-8,5м	1	0
	Раскос 5-1	ф-160мм, L-6,5м	2	0
	Ригель 8-1	ф-240мм, L-0,5м	2	0
0	Стойка 1-25	ф-200мм, L-11,0м	4	0
	Пасынок 2-11	ф-240мм, L-6,5м	4	0
	Траверса 3-19	ф-260мм, L-10,5м	1	0
	Диафрагма 13-1	ф-160мм, L-7,0м	2	0
	Поперечина 6-2	ф-160мм, L-6,0м	2	0
	Поперечина 6-26	ф-160мм, L-5,56м	2	0
	Поперечина 6-29	ф-160мм, L-5,185м	2	0
	Ригель 11-5	ф-240мм, L-2,0м	12	0
	Траверса тросовая 4-3	ф-220мм, L-8,5м	1	0
12	Стойка СД13-1	ф-220мм, L-13,0м	1	12
3	Стойка СД11-2	ф-220мм, L-11,0м	1	3

15	Опора деревянная передвижная промежуточная (см. ТП ООО "Полюс проект" АТР-ЭТО-ЭВ-001-01)на базе стойки СД13-2, пропитка водорастворимыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017.	1У(30)Д13,0-2Т
16	Опора деревянная передвижная промежуточная (см. ТП ООО "Полюс проект" АТР-ЭТО-ЭВ-001-01)на базе стойки СД13-2, пропитка водорастворимыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017.	1У(60)Д13,0-2Т
17	Опора деревянная передвижная промежуточная (см. ТП ООО "Полюс проект" АТР-ЭТО-ЭВ-001-01)на базе стойки СД13-2, пропитка водорастворимыми антисептиками по СТО 34.01-2.2-026-2017.	1КД13,0-2Т
18		

3	Стойка СД13-2	φ-220мм, L-13,0м	1	3
6	Стойка СД13-2	φ-220мм, L-13,0м	1	6
3	Стойка СД13-2	φ-220мм, L-13,0м	1	3
	Стойка	φ-210-240мм, L-13,0м		22
425				2036

Диаметр ствола на расстоянии 1,5м от торца D_{min} - 260мм

Диаметр ствола на расстоянии 1,5м от торца D_{min} - 260мм

Диаметр ствола на расстоянии 1,5м от торца D_{min} - 260мм

диаметр в этих пределах без отклонений

|